

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor stavebního řádu

Spis. zn.: S-MUTI/5684/2021/OSŘ/Cí

V Tišnově, 31.03.2021

Č.j. MUTI 10338/2021

Vyřizuje : Oprávněná úřední osoba:

Tel.: 549 439 754

E-mail : petra.cikova@tisnov.cz

Cíková Petra

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.02.2021 podala společnost

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,

kterou zastupuje společnost

ZAME servisní, s.r.o., IČO 24155969, Na příkopě 958/25, 110 00 Praha 1-Staré Město

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"Kabelové vedení el. energie NN"

Tišnov, Kloučůvka, rozš. NNk, p.č. 1516/9-16

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 964 (vodní plocha), parc. č. 2157/2 (ostatní plocha), parc. č. 2157/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Drásov, parc. č. 1514 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/8 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/11 (zahrada), parc. č. 1516/13 (trvalý travní porost), parc. č. 1516/16 (trvalý travní porost), parc. č. 2383 (vodní plocha) v katastrálním území Tišnov.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba technické infrastruktury. Jedná se o rozšíření distribuční sítě el. energie NN pro zahrádkářskou kolonii, lok. Kločůvka, dojde k výstavbě nového zemního kabelového vedení NN včetně pojistkových skříní pro připojení nových odběratelů. (Bude provedena rekonstrukce

venkovního vedení NN ve stávající trase (na parc.č. 2352/23 a st. 345/1 v k.ú. Tišnov), která nevyžaduje územní rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu.)

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 964, parc. č. 2157/2, parc. č. 2157/3 v katastrálním území Drásov, parc. č. 1514, parc. č. 1516/1, parc. č. 1516/6, parc. č. 1516/8, parc. č. 1516/9, parc. č. 1516/11, parc. č. 1516/13, parc. č. 1516/16, parc. č. 2383 v katastrálním území Tišnov, jak je zakresleno na situaci stavby - nový stav, výkres č. D.3 z listopadu 2020, který vyhotovil Ing. Roman Krkoška, ČKAIT 1005679, a který je přílohou tohoto rozhodnutí.

Určení prostorového řešení stavby:

- Ze stávajícího sloupu č. 130 (parc.č. 1514 v k.ú. Tišnov) bude sveden kabel přes novou skříň SV101/NS na kabel NAYY-J 4x95 mm², který povede v zeleni a řízeným protlakem pod potokem Lubě (parc.č. 2383 v k.ú. Tišnov) na druhý břeh. Kabel poté vede okolo oplocení jednotlivých zahrádek a smyčkuje nové přípojkové skříň SS200/NK v počtu 5 ks, které jsou umístěny v oplocení zahrádek. Každá skříň je určena pro 2 odběratele - dvě zahrádky. Kabelové vedení následně smyčkuje ještě skříň SS100/NK (na parc.č. 2157/2 v k.ú. Drásov) a poté je kabelové vedení ukončeno v poslední skříni na zahrádce parc.č. 2157/3 v k.ú. Drásov.

Nové zemní kabelové vedení NN kabelem 1-NAYY-J 4x95 mm² – délka trasy 291 m, (1 x rozpojovací skříň na sloupu SV101/NS; 2 x přípojková skříň, pilíř SS100/NK; 5 x přípojková skříň, pilíř SS200/NK)

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou jsou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, kterou vypracoval v listopadu 2020 Ing. Roman Krkoška, ČKAIT 1005679, jež obsahuje situační výkres v měřítku katastrální mapy 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Bude zpracována dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Při umístění a provádění stavby bude dodrženo začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.
5. Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech dotčených inženýrských sítí a přípojek.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: jeho název a sídlo sdělí stavebník písemně před zahájením prací zdejšímu stavebnímu úřadu.
8. Realizace stavby nesmí znemožnit provoz a obecné užívání stávajících veřejně přístupných komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
9. Stavebník, nebo zhotovitel stavby provede při realizaci stavby preventivní opatření směřující k zabránění vzniku škody třetích osob. V případě způsobení takové škody je ten, kdo ji způsobil, povinen škodu nahradit dle platných soukromoprávních předpisů.
10. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Stavebník s dostatečným předstihem před zahájením užívání stavby požádá dle ustanovení § 122 stavebního zákona stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, nebo kolaudačního rozhodnutí dle § 122a stavebního zákona.

12. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod spis.zn. S-MUTI 45097/2020, č.j. MUTI 47763/2020/OŽP/NaJ ze dne 08.12.2020:

Dle vyjádření správce toku – Lesů ČR, s.p.:

- Stavbou nebudou dotčeny pozemky Lesů České republiky, s.p.
- Výstavbou kabelu NN k rekreačním chatám nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění a správce nebude odpovídat za škody vlivem velkých vod.
- Při souběhu kabelu NN s tokem Lubě a umístění přípojkových skříní pro jednotlivé odběratele je nutno vést (umístit) minimálně 1 m od břehové hrany toku. Jelikož kabel nelze umístit dále od břehové hrany vodního toku, bude kabel dostatečně ochráněn tak, aby snesl zatížení stavebních strojů a to min. na 20 tun. Projektová dokumentace bude takto doplněna o vzorový výkres tohoto opevnění.
- Křížení s tokem Lubě bude provedeno protlakem, kdy kabel bude umístěn v chrániče, která bude zatažena 6 m od hrany toku a bude provedena 1,2 m pod niveletou toku.
- Lesy ČR, s.p. budou přizváni ke kontrole podmínek tohoto vyjádření.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků ropných látek z použitých mechanismů a cementových látek do vodního toku.

Dle vyjádření správce povodí – Povodí Moravy, s.p.:

- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

13. Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod spis.zn. S-MUTI 45096/2020, č.j. MUTI 47438/2020/OŽP/Va ze dne 07.12.2020:

Vyjádření se vydává za podmínky, že v rámci další přípravy uvedené stavby a při její realizaci zabezpečí investor zájmy ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména splní následující podmínky:

- Investor bude postupovat tak, aby nebyly narušeny příznivé hydrogeologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby nebyla vlivem činnosti spojené se stavbou poškozena funkce melioračního zařízení případně vybudovaného na dotčených pozemcích.
- Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemci dotčených zemědělských pozemků a opatří si jejich souhlasy.
- Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice v šíři 3 m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu 3 m.
- Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
- Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení.
- Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.

14. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod spis.zn. S-MUTI 45098/2020, č.j. MUTI 46603/2020/OŽP/Štv ze dne 02.12.2020:

- Stavba bude umístěna dle doloženého situačního zákresu.

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochranně lesních pozemků, zejména těch uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona.
 - V průběhu stavby nesmí být blízké lesní pozemky jakýmkoliv způsobem poškozeny nebo používány jako staveniště či skládka materiálů nebo odpadů vzniklých v průběhu prací.
 - Umístěním stavby vlastníci lesních pozemků dotčených stavbou nezodpovídají ve smyslu ustanovení § 22 lesního zákona za škody způsobené pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, sesuvem půdy a jinými přírodními živly.
 - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Lesů ČR, s.p., správy toků Povodí Moravy č.j. LCR0043543/2020 ze dne 09.11.2020.
15. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod spis.zn. S-MUTI 45095/2020, č.j. MUTI 49620/2020/OŽP/HR ze dne 21.12.2020:
- a) stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště,
 - b) stavebník si uschová po dobu pěti let veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
16. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Tišnov, odboru územního plánování pod spis.zn. S-MUTI 45100/2020/OÚP, č.j. MUTI 787/2021/OÚP/DA/DK ze dne 07.01.2021:
- Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k záměru s názvem „Kabelové a venkovní rozvody NN“, kterou předložila společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, která je zastoupena společností ZAME servisní, s.r.o., Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha, dne 20.11.2020 orgánu územního plánování, podle ověřené grafické přílohy: E.1 Zákres do katastrální mapy 1:500.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. pod zn. P11356-26074608 ze dne 12.10.2020:
- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází – nadzemní vedení VN, distribuční stanice VN/NN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.
- Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
- a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c/ provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d/ provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel. 602 563 438, e-mail: pavel.klusak@eon.cz.
 - d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - g) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a/ zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b/ provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c/ u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d/ u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti 6t.
 - j) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 - l) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - m) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 - n) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 225 577.
18. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic JMK, p.o.k. pod zn. 19 092/2020 – ÚVO/DoZd ze dne 02.11.2020:

Dle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o rozšíření rozvodné sítě nízkého napětí v obci Tišnov. Bude částečně provedena rekonstrukce venkovního vedení ve stávající trase. Trasa vzdušného vedení kříží silnici II/379 p.č. 2352/23 k.ú. Tišnov v km cca 19,621 ve směru staničení. Dále je trasa vedena mimo pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Stavbou vzdušného vedení bude dotčen pozemek Jihomoravského kraje, a to: 1) p.č. 2352/23 k.ú. Tišnov, 2) silnice II/379 Velká Bíteš-Tišnov-Lipůvka-Blansko-Vyškov.

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK pro realizaci:

- vzdušné (venkovní) vedení bude minimálně 6 m nad silnicí,
- stavbou nesmí být poškozeno těleso silnice,
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma úklid,
- o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel.: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz), silniční inspektor,
- dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.

Výše uvedenou stavbou nesmí vzniknout žádné škody na majetku JMK ani nesmí být zasaženo do naší stavby „II/379 Tišnov-Drásov, I.E.T.“. Stavba byla financována z programu IROP. Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Město Tišnov, nám. Míru č.p. 111, 666 19 Tišnov 1
Městys Drásov, Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov
Jana Al-Dury, Pod Slavičkou č.p. 1524/10, 664 34 Kuřim
Pavel Bartoš, Hornická č.p. 1529, 666 03 Tišnov 3
Hana Bartošová, Hornická č.p. 1529, 666 03 Tišnov 3
Jaroslava Čechová, Halasova č.p. 994, 666 03 Tišnov 3
Marie Drlíková, Králova č.p. 1742, 666 01 Tišnov 1
Marie Gajdošíková, Melek č.p. 183, 95201 Melek, Slovakia
Marie Gondová, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Josef Hovorka, Cihlářská č.p. 812, 666 03 Tišnov 3
Miroslav Chadima, Jamborova č.p. 926, 666 03 Tišnov 3
Marie Chadimová, Jamborova č.p. 926, 666 03 Tišnov 3
Radomil Janoušek, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Marcela Janoušková, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Sandra Janoušková, Lomnička č.p. 109, 666 01 Tišnov 1
Eva Klepárníková, Hornická č.p. 1528, 666 03 Tišnov 3
Jana Konečná, Osvobození č.p. 1651, 666 01 Tišnov 1
Vít Kulháněk, Hynka Bíma č.p. 1921, 666 01 Tišnov 1
Mgr. Barbora Kulhánková, Hynka Bíma č.p. 1921, 666 01 Tišnov 1
Helena Kundrátová, Hrachovec č.p. 12, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Josef Libra, Riegrova č.p. 212, 666 01 Tišnov 1
Marie Librova, Riegrova č.p. 212, 666 01 Tišnov 1
Jaroslav Matula, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Valentina Matulová, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Dana Nepejchalová, Mánesova č.p. 1581, 666 03 Tišnov 3
Jiří Pestr, Trnec č.e. 52, 666 03 Tišnov 3
Ing. Martin Pilný, Květnická č.p. 1637, 666 01 Tišnov 1
Ivona Podzimková, Senorady č.p. 77, 675 75 Mohelno

Petr Randa, Jasanová č.p. 2075/28, 678 01 Blansko 1
Tomáš Spíchal, Halasova č.p. 993, 666 03 Tišnov 3
Michal Svoboda, Malhostovice č.p. 179, 666 03 Tišnov 3
Ing. Milada Svobodová, Malhostovice č.p. 179, 666 03 Tišnov 3
Milada Šilhová, Květnická č.p. 1634, 666 01 Tišnov 1
Ing. Jiří Tauš, U stadionu č.p. 954/17, 664 34 Kuřim
Josef Toman, Čebínská č.p. 120, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Ing. Ivo Tomečka, Seifertova č.p. 1893/8, 586 01 Jihlava 1
Lubomír Truhlář, Kelč č.p. 139, 756 43 Kelč
Jana Truhlářová, Kelč č.p. 282, 756 43 Kelč
Lucie Válková, Na Loučkách č.p. 1221/1, 664 34 Kuřim
RNDr. Milena Vespalcová, Kachlíkova č.p. 886/8, Bystřec, 635 00 Brno 35
Milan Zavilla, Tišnovská č.p. 131, Hradčany, 666 03 Tišnov 3

Odůvodnění:

Dne 10.02.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44 správního řádu zahájeno územní řízení.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků a záměr zasahuje do území 2 obcí (Tišnov, Drásov), postupoval stavební úřad podle § 87 odst. 3 stavebního zákona, přičemž oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručoval veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě do vlastních rukou doručoval stavební úřad dotčeným orgánům a účastníkům podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona. Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Stavební úřad veřejnou vyhláškou oznámil opatřením ze dne 23.02.2021 pod č.j. MUTI 7796/2021 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastníci řízení ani dotčené orgány neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné námítky ani závazná stanoviska.

Účastníkům byla následně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to opatřením ze dne 23.02.2021 pod č.j. MUTI 7796/2021, doručovaným veřejnou vyhláškou. Žádný z účastníků tohoto práva nevyužil a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřil.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení.

Záměr žadatele je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. a) stavebního zákona v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Rozvodné energetické vedení umístěné pod zem je v souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Záměr je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. b) stavebního zákona také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť neklade nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, vyjma předmětné stavby, přičemž podmínky dotčení ochranných a bezpečnostních pásem jsou zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí na základě vyjádření jednotlivých vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, které jsou konkrétně označeny níže v textu.

Na základě posouzení záměru ve smyslu ustanovení § 90, odst. 1, písm. c) stavebního zákona dospěl stavební úřad na základě vydaných závazných stanovisek popř. vyjádření dotčených orgánů k závěru, že záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a to MěÚ

Tišnov, odboru životního prostředí a MěÚ Tišnov, odboru územního plánování, vydaných podle zvláštních právních předpisů, přičemž podmínky vyplývající z níže konkrétně označených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů jsou zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí. Dále je možné konstatovat, že v rámci tohoto řízení nebylo nutné řešit rozpory mezi správními orgány, příp. dotčenými orgány, ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona, nebo vést dohodovací řízení mezi těmito orgány ve smyslu § 136 odst. 6 správního řádu.

V souladu s ustanovením § 184a odst. 1 stavebního zákona, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. V případě navrhovaného záměru vedení distribuční sítě NN se postupuje dle § 184a odst. 3 stavebního zákona a souhlas vlastníka pozemku nebo stavby se nedokládá, jelikož je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. Zde konkrétně je stanoven účel vyvlastnění zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaný záměr je v souladu s Územním plánem Tišnov (nabyl účinnosti dne 24.09.2016) a Územním plánem Drásov (nabyl účinnosti dne 14.01.2009) a také z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona) je záměr v souladu se stanovenými podmínkami pro provedení změn v území, zejména co se týče veřejného zájmu na provedení veřejné infrastruktury a na její hospodárné využívání, jak je uvedeno v závazném stanovisku Odboru územního plánování, MěÚ Tišnov pod spis.zn. S-MUTI 45100/2020/OÚP, č.j. MUTI 787/2021/OÚP/DA/DK ze dne 07.01.2021.

Ve smyslu § 103 odst. 1, písm. e) stavebního zákona provedení stavby nepodléhá vydání stavebního povolení ani vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Stavební úřad v souladu s § 90 odst. 2 stavebního zákona rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. Lze konstatovat, že pokud bude stavba realizovaná v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí, nebude mít stavba negativní vliv na okolí. Splnění podmínek tohoto rozhodnutí a ověření vlastností realizované stavby provede stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce v rámci kolaudace stavby v souladu s § 119 a násl. stavebního zákona, k čemuž stanovil ve výroku II. podmínku č. 11 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Podkladem pro rozhodnutí byla následující závazná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření dotčených orgánů a vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury:

- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření pod spis.zn. S-MUTI 45094/2020, č.j. MUTI 49613/2020/OŽP/HR ze dne 21.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady pod spis.zn. S-MUTI 45095/2020, č.j. MUTI 49620/2020/OŽP/HR ze dne 21.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko-souhlas dle ustanovení § 17 vodního zákona pod spis.zn. S-MUTI 45097/2020, č.j. MUTI 47763/2020/OŽP/NaJ ze dne 08.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, vyjádření k návrhu trasy pod spis.zn. S-MUTI 45096/2020, č.j. MUTI 47438/2020/OŽP/Va ze dne 07.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem pod spis.zn. S-MUTI 45098/2020, č.j. MUTI 46603/2020/OŽP/Štv ze dne 02.12.2020;
- Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, závazné stanovisko pod spis.zn. S-MUTI 45100/2020/OÚP, č.j. MUTI 787/2021/OÚP/DA/DK ze dne 07.01.2021;
- Městys Drásov, vyjádření pod zn. MEDR 1113/2020 ze dne 03.12.2020;
- Lesy České republiky, s.p., vyjádření pod spis.zn. LCR0043543/2020, č.j. LCR952/005819/2020 ze dne 09.11.2020;
- Povodí Moravy, s.p., vyjádření pod zn. PM-41770/2020/5203/IN ze dne 30.10.2020;

- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření pod zn. P11356-26074608 ze dne 12.10.2020;
- CETIN a.s., vyjádření pod č.j. 782683/20 ze dne 08.10.2020;
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., vyjádření pod zn. 5002237634 ze dne 08.10.2020;
- Vodárenská akciová společnost, a.s., vyjádření pod č.j. BV/5123/2020-Bal ze dne 12.10.2020;
- Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., vyjádření pod zn. 19 092/2020 – ÚVO/DoZd ze dne 02.11.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona žadatele, společnost EG.D, a.s., kterou zastupuje společnost ZAME servisní, s.r.o.

Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona Město Tišnov a Městys Drásov, jako obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Stavební úřad pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona Město Tišnov, Městys Drásov, Janu Al-Dury, Pavla Bartoše, Hanu Bartošovou, Jaroslavu Čechovou, Marii Drlíková, Marii Gajdošíkovou, Marii Gondovou, Josefa Hovorku, Miroslava Chadima, Marii Chadimovou, Sandru Janouškovou, Evu Klepárníkovou, Janu Konečnou, Víta Kulhánka, Mgr. Barboru Kulhánkovou, Helenu Kundrátovou, Josefa Libru, Marii Librovou, Jaroslava Matulu, Valentinu Matulovou, Danu Nepejchalovou, Jiřího Pestra, Ing. Martina Pilného, Ivonu Podzimkovou, Petra Randu, Tomáše Spíchala, Michala Svobodu, Ing. Miladu Svobodovou, Miladu Šilhou, Ing. Jiřího Tauše, Josefa Tomana, Ing. Iva Tomečka, Lubomíra Truhláře, Janu Truhlářovou, Lucii Válkovou, RNDr. Milenu Vespalcovou, Milana Zavilla, jako vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.

Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona Radomila Janouška, Marcelu Janouškovou, Lesy ČR, s.p. a společnost EG.D, a.s. jako toho, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neboť není sám žadatelem.

Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků, tj. parc.č. 1516/7, 1516/10, 1516/12, 1516/14, 1516/15 a 2352/23 v katastrálním území Tišnov, jejíž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. U záměrů zasahujících do území několika obcí se tyto účastníci v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let, z důvodu majetkoprávního vypořádání. Výše uvedená stavba se uskutečňuje ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu, MěÚ Tišnov, Odboru stavebního řádu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Cíková Petra v.r.
referent Odboru stavebního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a Městys Drásov, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněno dne:

sňato dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 12.02.2021.

Příloha:

Situace stavby-nový stav, výkres č. D.3 z 11/2020, který vyhotovil Ing. Roman Krkoška, ČKAIT 1005679.

Obdrží:

Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou):

ZAME servisní, s.r.o., IDDS: kak5irr

sídlo: Na příkopě č.p. 958/25, 110 00 Praha 1-Staré Město

zastoupení pro: E.GD, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Město Tišnov, Odbor SMKS, nám. Míru č.p. 111, 666 19 Tišnov 1

Městys Drásov, IDDS: 9qaataw

sídlo: Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov

Dotčené orgány (do vlastních rukou):

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1

Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Jana Al-Dury, Pod Slavičkou č.p. 1524/10, 664 34 Kuřim
Pavel Bartoš, Hornická č.p. 1529, 666 03 Tišnov 3
Hana Bartošová, Hornická č.p. 1529, 666 03 Tišnov 3
Jaroslava Čechová, Halasova č.p. 994, 666 03 Tišnov 3
Marie Drlíková, Králova č.p. 1742, 666 01 Tišnov 1
Marie Gajdošíková, Melek č.p. 183, 95201 Melek, Slovakia
Marie Gondová, Písečná č.p. 1160, Valašské Meziříčí, 757 01 Vsetín
trvalý pobyt: Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Josef Hovorka, Cihlářská č.p. 812, 666 03 Tišnov 3
Miroslav Chadima, Jamborova č.p. 926, 666 03 Tišnov 3
Marie Chadimová, Jamborova č.p. 926, 666 03 Tišnov 3
Radomil Janoušek, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Marcela Janoušková, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Sandra Janoušková, Lomnička č.p. 109, 666 01 Tišnov 1
Eva Klepárníková, Hornická č.p. 1528, 666 03 Tišnov 3
Jana Konečná, Osvobození č.p. 1651, 666 01 Tišnov 1
Vít Kulhánek, Hynka Bíma č.p. 1921, 666 01 Tišnov 1
Mgr. Barbora Kulhánková, Hynka Bíma č.p. 1921, 666 01 Tišnov 1
Helena Kundrátová, Hrachovec č.p. 12, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Josef Libra, Riegrova č.p. 212, 666 01 Tišnov 1
Marie Librova, Riegrova č.p. 212, 666 01 Tišnov 1
Jaroslav Matula, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Valentina Matulová, Hornická č.p. 1527, 666 03 Tišnov 3
Dana Nepejchalová, Mánesova č.p. 1581, 666 03 Tišnov 3
Jiří Pestr, Trnec č.e. 52, 666 03 Tišnov 3
Ing. Martin Pilný, Květnická č.p. 1637, 666 01 Tišnov 1
Ivona Podzimková, Senorady č.p. 77, 675 75 Mohelno
Petr Randa, Jasanová č.p. 2075/28, 678 01 Blansko 1
Tomáš Spíchal, Halasova č.p. 993, 666 03 Tišnov 3
Michal Svoboda, Malhostovice č.p. 179, 666 03 Tišnov 3
Ing. Milada Svobodová, Malhostovice č.p. 179, 666 03 Tišnov 3
Milada Šilhová, Květnická č.p. 1634, 666 01 Tišnov 1
Ing. Jiří Tauš, U stadionu č.p. 954/17, 664 34 Kuřim
Josef Toman, Čebínská č.p. 120, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Ing. Ivo Tomečka, Znojemská č.p. 2571/31, 586 01 Jihlava 1
trvalý pobyt: Seifertova č.p. 1893/8, 586 01 Jihlava 1
Lubomír Truhlář, Kelč č.p. 139, 756 43 Kelč
Jana Truhlářová, Kelč č.p. 282, 756 43 Kelč
Lucie Válková, Na Loučkách č.p. 1221/1, 664 34 Kuřim
RNDr. Milena Vespalcová, Kachlíkova č.p. 886/8, Bystrc, 635 00 Brno 35
Milan Zavilla, Tišnovská č.p. 131, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns
sídlo: Jezuitská č.p. 13/14, Brno-město, 602 00 Brno 2

Účastníci dle § 85 odst. 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska):

U záměrů zasahujících do území několika obcí se tito účastníci v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Jsou to vlastníci sousedních pozemků: 1516/7, 1516/10, 1516/12, 1516/14, 1516/15 a 2352/23 v katastrálním území Tišnov.

Vypraveno dne: