



TCTIP000XHVG

Městys Drásov

MĚSTYS DRÁSOV DRÁSOV 61	
8. 8. 2018	
864/2018	Sp. zn.:
	SK.zn./LH.: 84 V5

Od:
Odesláno: úterý 7. srpna 2018 22:15
Komu: 'Městys Drásov'
Předmět: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací formou digitálních kopií listin:

- č. j. MEDR 210/2014 ze dne 7. 3. 2014, kterou se městys vyjadřoval k projektu stavby RD na pozemku parc. č. 2596/20 (po dokončení stavba č. p. 527 na pozemku parc. č. 2596/52),
- č. j. MEDR 1043/2014, kterou se městys vyjadřoval k projektu stavby RD na pozemku parc. č. 2596/17 (po dokončení stavba č. p. 533 na pozemku parc. č. 2596/53),
- č. j. MEDR 1539/2014 ze dne 15. 12. 2014 a č. j. MEDR 114/2015 ze dne 30. 1. 2015, kterými se městys vyjadřoval k projektu stavby RD na pozemku parc. č. 2596/42 (po dokončení stavba č. p. 541 na pozemku parc. č. 2596/56),
- č. j. MEDR 1511/2015 ze dne 8. 12. 2015, kterou se městys vyjadřoval k projektu stavby RD na pozemku parc. č. 2596/29.

Prosím o zaslání odpovědi v elektronické formě na tuto e-mailovou adresu.

Děkuji.

Městys Drásov

Od:
Odesláno: úterý 14. srpna 2018 23:21
Komu: 'Městys Drásov'
Předmět: RE: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

potvrzuji doručení zaslaných informací.

Děkuji.

From: Městys Drásov [<mailto:mestys@drasov.cz>]
Sent: Tuesday, August 14, 2018 8:41 AM
To:
Subject: RE: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

v příloze Vám poskytujeme Vámi požadované informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o zpětnou reakci, zda jste informace obdržel.

Děkujeme.

S pozdravem

Iva Štěpánková
referent městyse



Naše zn: MEDR 210/2014

Vyřizuje: Ing. Obručová Čuperová

Datum: 7.3.2014

Věc: vyjádření k projektu pro ohlášení stavby - novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 2596/20, k.ú. Drásov

Dne 24.2.2014 byla na úřad městyse Drásov doručena Vaše žádost o vyjádření k projektu na ohlášení stavby - novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 2596/20, k.ú. Drásov dle projektové dokumentace zpracované v 02/2014. Investorem stavby budou

Předložené podklady doložené části projektové dokumentace byly projednány na stavební komisi konané dne 5.3.2014.

Objekt RD je navržen jako volně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený. Stavba je navržena jako dřevostavba, střecha je rovná s krytinou z kačírku, příp. se sukulentní a travní výsadbou. Fasáda je řešena z části silikátovou omítkou, z části obkladem z modřínových prken. Doplňujícím objektem je dřevěný přístřešek pro dva osobní automobily

RD je navržen s napojením na inženýrské sítě - vodovod, elektro, splaškovou kanalizaci s čerpací jímkou. Likvidace dešťové vody je navrženo jímáním a vsakováním na pozemku investora.

Zastavěná plocha RD je 150 m², max. výška je + 4,250 m.

V rámci RD je uvažována provozovna kosmetiky. Pro zákazníky této provozovny je navržena odstavná plocha pro 2 osobní automobily.

Městys Drásov souhlasí s realizací stavby RD dle předložené projektové dokumentace za podmínky, že prováděnými stavebními pracemi v souvislosti s výstavbou nového RD vč. navazující infrastruktury nebude znemožněn přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí k těmto nemovitostem. Při stavebních pracích musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do přilehlých staveb a pozemků. Po dokončení stavebních prací musí být dotčené povrchy komunikace i dalších dotčených prostranství neprodleně uvedeny do původního stavu. Jakékoliv poškození v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Výkopy prováděné na veřejném prostranství musí být řádně ohrazeny.

zurnal 11.3.14 [Signature]



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294

E-mail: mestys@drasov.cz

www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov

IČO: 00281727

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00

Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:

KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100

)(MĚSTYS DRÁSOV

Upozorňujeme, že vybudování přilehlé komunikace není investicí městyse, ale soukromých subjektů. Do okamžiku příp. předání této komunikace do majetku městyse se ve všech věcech, týkající se komunikace obraťte na investory v této lokalitě.

K budoucímu uvažovanému napojení na místní komunikaci (zatím nedokončenou) uvádíme :

Přilehlá komunikace, na kterou uvažujete provedení sjezdu, není zatím jejím majitelem předána do majetku městyse Drásov, bude tedy možné vydat rozhodnutí o povolení sjezdu na tuto místní komunikaci až po jejím předání.

K vydání rozhodnutí bude třeba doložit následující dokumenty:

- stanovisko Policie ČR, KŘ dopravní inspektorát Brno – venkov
- situaci vjezdu s okótováním šířky, délky vjezdu, vzdálenosti brány od komunikace, se zakreslenými rozhledovými trojúhelníky dle ČSN 736110 a polohou umístění nájezdových obrubníků
- příčný řez sjezdu a komunikace (v místě napojení) se zakreslením: nájezdových obrubníků převýšení od komunikace cca 2-5 cm, podélný sklon vyjádřený v % (nesmí překročit +/- 8%), odvodnění se spádem k silnici

Další podmínky, které je při projektování sjezdu nutné dodržet :

1. Připojení sjezdu na místní komunikaci bude přes nájezdový obrubník s převýšením 20 mm od komunikace (mezi komunikací a sjezdem). Obrubník vjezdu je třeba situovat tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,25 m.
2. Stavební práce v silničním tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.
3. Sjezd bude vybudován v souladu s ČSN 736110 a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. **Výška a umístění oplocení pozemku musí vyhovovat výhledovým (rozhledovým) trojúhelníkům dle ČSN 736110.** Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit rozhledové poměry při sjezdu na komunikaci a rozhled uživatele komunikace pro zastavení vozidla před překážkou. V rozhledových poměrech je nutné dodržet výšku oplocení 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu i sjezdu, nebo řešit ohraničení pozemku průhledným plotem. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce max. 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m.
5. Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na tělese výše uvedené účelové/místní komunikace, inženýrských sítí a účelová/místní komunikace nesmí být znečišťována. Jakékoliv poškození tělesa komunikace v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora.
6. Během provádění prací nesmí být narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu na výše uvedené účelové/místní komunikaci, nesmí být skladován žádný materiál.
7. Před prováděním sjezdu musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě.
8. Případné omezení provozu na komunikaci v době výstavby je nutno odsouhlasit s DI policie ČR a Úřadem městyse Drásov.
9. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení.



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294
E-mail: mestys@drasov.cz
www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov
IČO: 00281727

Úřední hodiny:
Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00
Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:
KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100

)(MĚSTYS DRÁSOV

10. Veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry.

Městys Drásov souhlasí s odnětím půdy ze ZPF v rámci stavby výše uvedeného RD.

S pozdravem

MĚSTYS DRÁSOV
664 24 DRÁSOV 61
2


Ing. Andrea Obručová Čuperová
II. místostarostka městyse

Příloha :

1x projektová dokumentace pro ohlášení stavby, zpracovaná v 02/2014

1x potvrzená situace stavby

1x potvrzený výkres pohledů



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294
E-mail: mestys@drasov.cz
www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov
IČO: 00281727

Úřední hodiny:
Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00
Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:
KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100



Naše zn: MEDR 1043/2014

Vyřizuje: Ing. Obručová Čuperová

Datum: 21.8.2014

Věc: vyjádření k projektové dokumentaci novostavby RD na pozemku p.č. 2596/17, k.ú. Drásov

Dne 1.8.2014 byla na úřad městyse Drásov doručena Vaše žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení novostavby RD na pozemku p.č. 2596/17, k.ú. Drásov dle projektové dokumentace zpracované v 07/2014.

Předložené podklady doložené části projektové dokumentace byly projednány na stavební komisi konané dne 20.8.2014.

Objekt RD je navržen jako volně stojící, jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený. Svislé konstrukce jsou zděné, střecha je sedlová (40°) se střešní krytinou z tašek. Fasáda je řešena silikátovou omítkou. Na pozemku investora bude vybudována zpevněná plocha pro odstavování a parkování 3 osobních automobilů.

RD je navržen s napojením na inženýrské sítě - vodovod, elektro, splašková kanalizace (tlaková). Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.

Zastavěná plocha RD je 103 m², max. výška je + 8,05 m.

Objekt RD je umístěn mimo ochranné pásmo ČOV, v ploše určené územním plánem pro bydlení v rodinných domech.

Městys Drásov souhlasí s realizací stavby dle projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení novostavby RD na pozemku p.č. 2596/17, k.ú. Drásov zpracované v 07/2014

kem za podmínky, že prováděnými stavebními pracemi vč. navazující infrastruktury nebude znemožněn přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí k těmto nemovitostem. Při stavebních pracích musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do přilehlých staveb a pozemků. Po dokončení stavebních prací musí být dotčeny povrchy komunikace i dalších dotčených prostranství neprodleně uvedeny do původního stavu. Jakékoliv poškození v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora.



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294

E-mail: mestys@drasov.cz

www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov

IČO: 00281727

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00

Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:

KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100

Upozorňujeme, že vybudování přilehlé komunikace a inženýrských sítí není investicí městyse, ale soukromého subjektu. Do okamžiku příp. předání této komunikace a inženýrských sítí (konkrétně dešťové a splaškové kanalizace) do majetku městyse se ve všech věcech, týkající se komunikace a inženýrských sítí obraťte na investora v této lokalitě.

K budoucímu uvažovanému napojení na místní komunikaci (zatím nevybudovanou) uvádíme následující informace a zároveň požadujeme zpracovat do řešení oplocení RD již v této fázi níže uvedené podmínky:

Přilehlá komunikace, na kterou uvažujete provedení sjezdu, není zatím jejím majitelem předána do majetku městyse Drásov, bude tedy možné vydat rozhodnutí o povolení sjezdu na tuto místní komunikaci až po jejím předání.

K vydání rozhodnutí bude třeba doložit následující dokumenty:

- stanovisko Policie ČR, KŘ dopravní inspektorát Brno – venkov
- situaci vjezdu s okótováním šířky, délky vjezdu, vzdálenosti brány od komunikace, se zakreslenými rozhledovými trojúhelníky dle ČSN 736110 a polohou umístění nájezdových obrubníků
- příčný řez sjezdu a komunikace (v místě napojení) se zakreslením: nájezdových obrubníků převýšení od komunikace cca 2-5 cm, podélný sklon vyjádřený v % (nesmí překročit +/- 8%), odvodnění se spádem k silnici

Další podmínky, které je při projektování sjezdu nutné dodržet :

1. Připojení sjezdu na místní komunikaci bude přes nájezdový obrubník s převýšením 20 mm od komunikace (mezi komunikací a sjezdem). Obrubník vjezdu je třeba situovat tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,25 m.
2. Stavební práce v silničním tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.
3. Sjezd bude vybudován v souladu s ČSN 736110 a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. **Výška a umístění oplocení pozemku musí vyhovovat výhledovým (rozhledovým) trojúhelníkům dle ČSN 736110.** Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit rozhledové poměry při sjezdu na komunikaci a rozhled uživatele komunikace pro zastavení vozidla před překážkou. V rozhledových poměrech je nutné dodržet výšku oplocení 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu i sjezdu, nebo řešit ohraničení pozemku průhledným plotem. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce max. 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m.
5. Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na tělese výše uvedené místní komunikace, inženýrských sítí a místní komunikace nesmí být znečištěována. Jakékoliv poškození tělesa komunikace v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora.
6. Během provádění prací nesmí být narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu na výše uvedené místní komunikaci, nesmí být skladován žádný materiál.
7. Před prováděním sjezdu musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě.



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294
E-mail: mestys@drasov.cz
www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov
IČO: 00281727

Úřední hodiny:
Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00
Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:
KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100


MĚSTYS DRÁSOV

8. Případné omezení provozu na komunikaci v době výstavby je nutno odsouhlasit s DI policie ČR a Úřadem městyse Drásov .
9. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení.
10. Veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry.

Městys Drásov souhlasí s odnětím půdy ze ZPF v rámci stavby výše uvedeného RD.

S pozdravem

MĚSTYS DRÁSOV
664 24 DRÁSOV 61
2


Ing. Andrea Obručová Čupěrová
II. místostarostka městyse

Příloha : 1x potvrzený výkres koordinační situace a pohled JV
1x projektová dokumentace zpracovaná v 07/2014



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294
E-mail: mestys@drasov.cz
www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov
IČO: 00281727

Úřední hodiny:
Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00
Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:
KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100



TCTIP000T20S

MĚSTYS DRÁSOV

Č.j. MEDR 1539/2014
V Drásově dne 15. 12. 2014

Stanovisko k projektové dokumentaci – Novostavba RD na p.č. 2596/42 Drásov

Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci projednala stavební komise na svém zasedání dne 10. 12. 2014.

Městys Drásov souhlasí s realizací stavby dle projektové dokumentace zpracované za následujících podmínek:

1. Prováděnými stavebními pracemi, vč. navazující infrastruktury nebude znemožněn přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí k těmto nemovitostem. Při stavebních pracích musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do přilehlých staveb a pozemků.
2. Upozorňujeme, že přilehlé komunikace a inženýrské sítě jsou v majetku investora výstavby dané lokality. Veškeré podmínky využití přilehlé technické infrastruktury je třeba dohodnout s jejím majitelem.
3. Přilehlá komunikace, na kterou uvažujete povolení sjezdu není zatím jejím majitelem předána do majetku městyse Drásov, rozhodnutí o povolení sjezdu na tuto budoucí místní komunikaci bude tedy možno vydat až po jejím předání.
4. Vlastní stavbou nesmí být způsobena škoda na veřejných plochách, přilehlé komunikaci, místní komunikace nesmí být znečišťována. Jakékoliv poškození místní komunikace v důsledku provádění stavby bude nutno opravit na náklady investora.

Městys Drásov souhlasí s odnětím půdy ze ZPF v rámci stavby výše uvedeného RD.


Mgr. Martina Bočková
starostka městyse



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294
E-mail: mestys@drasov.cz
www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov
IČO: 00281727

Úřední hodiny:
Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00
Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:
KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100

)(MĚSTYS DRÁSOV

Naše zn: 1511/2015
Vyřizuje: Ing. Tomáš Velecký
Datum: 8. 12. 2015

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní i stavební řízení „Novostavba rodinného domu v Drásove“ parc. č. 2596/29 k. ú. Drásov

Na úřad městyse Drásov byla doručena Vaše žádost o vyjádření k plánované novostavbě RD na pozemku p. č. 2596/29 k. ú. Drásov dle přiložené projektové dokumentace, zpracované v 09-11/2015
Investorem stavby je

Objekt RD je navržen jako volně stojící, jednopatrový s obytným podkrovím se sedlovou střechou. Tvar domu je do L, rovnoběžný s uliční čarou z východní i severní strany pozemku.

Rozměry domu jsou patrné z přiložených situačních výkresů, odstup od hranice pozemku je 6,5m ze strany vjezdu na pozemek, vstup do domu je pak ze severní strany, kde je odstup stanoven na 3,55m od hranice pozemku.

RD obsahuje tři bytové jednotky, bytová jednotka „A“ má samostatný vstup a nachází se v 1NP i podkroví. Vstup do bytové jednotky „B“ i „C“ je po společném schodišti do 2NP. V přízemí RD je navržena garáž pro dva automobily, dále místnost označená jako „108 – Dílna“ o velikosti 53,66m².

RD je navržen z obvodového zdiva YTONG, se zateplením EPS. Barva omítky ani typ střešní krytiny není zatím specifikován. Zastavěná plocha objektem je 222,75 m², výška RD je cca + 7,8 m.

RD je navržen s napojením na inženýrské: vodovod a splaškovou kanalizaci. Vodovodní šachta bude umístěna na pozemku investora, revizní šachta splaškové kanalizace - resp. čerpadlo tlakové kanalizace bude také umístěna na pozemku investora.

Dešťové vody budou svedeny do vsakovacích tunelů (nespecifikováno) a likvidovány zasakováním.

Městys Drásov souhlasí s realizací stavby RD dle předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:

Prováděnými stavebními pracemi v souvislosti s výstavbou nového RD vč. navazující infrastruktury nebude znemožněn přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí k těmto nemovitostem. Při stavebních pracích musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do přilehlých staveb a pozemků. Po dokončení stavebních prací musí být dotčené povrchy komunikace i dalších dotčených prostranství neprodleně uvedeny do původního stavu. Jakékoliv poškození v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Výkopy prováděné na veřejném prostranství musí být řádně ohrazeny.



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294
E-mail: mestys@drasov.cz
www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov
IČO: 00281727

Úřední hodiny:
Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00
Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:
KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100

(MĚSTYS DRÁSOV

Upozorňujeme, že „dílna“ nesmí sloužit jako prostor ke komerčním účelům ani výrobě, tedy činností, které nejsou v souladu s územním plánem této lokality - bydlení v rodinných domech. Jako barvu střešní krytiny RD požadujeme výběr z odstínů korespondující s okolní zástavbou, tedy odstíny barev: cihlová, vínová, hnědá nebo černá.

K budoucímu uvažovanému napojení na místní komunikaci (zatím nevybudovanou) uvádíme následující informace:

Přílehlá komunikace, na kterou uvažujete provedení sjezdu, není zatím jejím majitelem předána do majetku městyse Drásov, bude tedy možné vydat rozhodnutí o povolení sjezdu na tuto místní komunikaci až po jejím předání.

K vydání rozhodnutí bude třeba doložit následující dokumenty:

- stanovisko Policie ČR, KŘ dopravní inspektorát Brno – venkov
- situaci vjezdu s okótováním šířky, délky vjezdu, vzdálenosti brány od komunikace, se zakreslenými rozhledovými trojúhelníky dle ČSN 736110 a polohou umístění nájezdových obrubníků
- příčný řez sjezdu a komunikace (v místě napojení) se zakreslením: nájezdových obrubníků převýšení od komunikace cca 2-5 cm, podélný sklon vyjádřený v % (nesmí překročit +/- 8%), odvodnění se spádem k silnici

Další podmínky, které je při projektování sjezdu nutné dodržet:

1. Připojení sjezdu na místní komunikaci bude přes nájezdový obrubník s převýšením 20 mm od komunikace (mezi komunikací a sjezdem). Obrubník vjezdu je třeba situovat tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,25 m.
2. Stavební práce v silničním tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.
3. Sjezd bude vybudován v souladu s ČSN 736110 a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. **Výška a umístění oplocení pozemku musí vyhovovat výhledovým (rozhledovým) trojúhelníkům dle ČSN 736110.** Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit rozhledové poměry při sjezdu na komunikaci a rozhled uživatele komunikace pro zastavení vozidla před překážkou. V rozhledových poměrech je nutné dodržet výšku oplocení 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu i sjezdu, nebo řešit ohraničení pozemku průhledným plotem. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce max. 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m.
5. Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na tělese výše uvedené místní komunikace, inženýrských sítí a místní komunikace nesmí být znečišťována. Jakékoliv poškození tělesa komunikace v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora.
6. Během provádění prací nesmí být narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu na výše uvedené místní komunikaci, nesmí být skladován žádný materiál.
7. Před prováděním sjezdu musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě.
8. Případné omezení provozu na komunikaci v době výstavby je nutno odsouhlasit s DI policie ČR a Úřadem městyse Drásov.
9. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení.
10. Veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry.



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294
E-mail: mestys@drasov.cz
www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov
IČO: 00281727

Úřední hodiny:
Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00
Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:
KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100

)(MĚSTYS DRÁSOV

Městys Drásov souhlasí s odnětím půdy ze ZPF v rámci stavby výše uvedeného RD.

S pozdravem

Ing. Tomáš Velecký
stavební referent městyse

MĚSTYS DRÁSOV
664 24 DRÁSOV 61
3

Příloha:

- 1x potvrzený situační výkres C
- 2x potvrzený výkres půdorys D.1.1. č.2, č.3
- 2x potvrzený výkres pohledu D.1.1 č.6, č.7



Tel: 549 424 174 | Fax: 549 424 294
E-mail: mestys@drasov.cz
www.drasov.cz

Městys Drásov | Drásov 61 | 664 24 Drásov
IČO: 00281727

Úřední hodiny:
Po, St: 8.00-11.30 | 12.00-17.00
Út, Čt: 7.30-9.30

Bankovní spojení:
KB Brno-venkov | Č.u.: 4722641/0100